



МИНИСТЕРСТВО
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ
СТРОИТЕЛЬНЫХ ВЕДЕЛИЙ
(МЧС РОССИИ)

Телефонный центр, 3, Москва, 109112
Тел. + 8(495) 39-01; факс: 624-19-46
Телетайп: 114-833 «ОСВРОС»
E-mail: info@mchs.gov.ru

ИП Цолоусову С.В.

ул. Калужина, 74-2
г. Верещагино, Пермский край
617120

03 ОКТ 2012

№ 19 Д-4-4008

на №

6/м

от 10.08.2012

О руководстве объектом

Департаментом надзорной деятельности МЧС России Ваше обращение по вопросу реконструкции автозаправочной станции рассмотрено.

Руководствуясь положениями статей 4 и 151 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее - Технический регламент), а также статьи 1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» требования НПБ 111-98* «Автозаправочные станции. Требования пожарной безопасности» относятся к нормативным документам по пожарной безопасности и распространяются, в части, не противоречащей Техническому регламенту, как на существующие автозаправочные станции, так и на вновь проектируемые.

В соответствии с положениями статьи 6 Технического регламента при отступлениях от требований нормативных документов по пожарной безопасности должны выполняться в полном объеме требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании», и пожарный риск не должен превышать допустимых значений, установленных Техническим регламентом.

Разработка специальных технических условий по пожарной безопасности в этом случае не требуется.

Одновременно сообщается, что положениями «Административного регламента МЧС России предоставления государственной услуги по согласованию специальных технических условий для объектов, в отношении которых отсутствуют требования пожарной безопасности, установленные нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными

Павлов А.А.
213-07-23

445620

документами по пожарной безопасности, отражающих специфику обеспечения их пожарной безопасности и содержащих комплекс необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению их пожарной безопасности» (зарегистрирован в Минюсте России 30.12.2011, регистрационный № 22899) (далее – Административный регламент) предусматривается размещение обобщенного перечня технических решений, согласованных главным государственным инспектором Российской Федерации по пожарному надзору или одним из его заместителей, на официальном сайте МЧС России в сети Интернет.

Данная работа будет осуществляться по мере накопления типовых решений по итогам работы, созданного в соответствии с Административным регламентом, нормативно-технического совета ДНД МЧС России.

В настоящее время ознакомиться с существующими решениями по противопожарной защите объектов можно на официальном сайте ФГБУ ВНИИПО МЧС России в сети Интернет.

Заместитель главного государственного инспектора Российской Федерации по пожарному надзору – заместитель директора Департамента надзорной деятельности



С.П. Воронов